

Nazwa zamówienia: Rozbudowa, przebudowa i remont CSE – Roboty budowlane
Znak: NP.261.5.2018

**TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO
W DNIU 25 CZERWCA 2018 R.
ORAZ TREŚĆ UDZIELONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYJAŚNIEŃ SIWZ
Z DNIA 26.06.2018 R.**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” – znak sprawy NP.261.5.2018

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść zapytań oraz treść wyjaśnień jest następująca:

PYTANIE 1:

Czy w związku z tym, że istniejące okna są w kolorze białym oraz w dokumentacji projektowej nie został narzucony inny kolor stolarki, a cena stolarki w innym niż biały kolorze jest wyższa, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania stolarki w kolorze białym?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, że kolor stolarki okiennej został określony w załączniku B-7 do SIWZ (pkt II.2). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stolarki okiennej w kolorze białym.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyt włókno-cementowych o grubości 8mm zamiast 12mm, które z doświadczenia Wykonawcy są z powodzeniem stosowane na elewacje i spełniają wszystkie parametry? Prosimy o wyjaśnienie co rozumieć pod pojęciem "część cokołowa budynku"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania płyt włókno-cementowych o grubości 8mm. Część cokołowa oznacza płyty wokół przyziemia budynku, druga część płyt włókno-cementowych występujących na elewacji znajduje się wokół części nadbudówki/ poddasza.

**CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH
ŚWIATOWID** ©
82-300 ELBLĄG, Plac K. Jagiellończyka 1
tel. 55/ 611 20 50 fax 55/ 611 20 60
NIP PL578-00-14-019 REGON 000951445

DYREKTOR

Antoni Czerwinski